ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В Г. МОРШАНСКЕ, МОРШАНСКОМ, ПИЧАЕВСКОМ И СОСНОВСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Заводская, 29а; Тел: 8 (47533) 4-39-81
ОКПО 71258469 ОГРН 1056882298901
ИНН/КПП 6829012023/ 682901001

Номер аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.510689
Дата начала действия: 25.03.2014г.
Дата окончания действия: 25.03.2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
Нечаева О.Ю (Вишнякова И.В.)
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1163

от «16» мая 2017 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая.

НД на продукцию: -

Заказчик: ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ», Тамбовская область, Моршанский район, пос.Устьинский, ул.МСО д.1а.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.05.2017 г 14ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.05.2017 г 15ч. 20 мин.

Цель отбора: цветность, мутность, аммиак, нитрит-ион, нитрат-ион, общая жесткость, общая жесткость, хлориды, железо, ОМЧ, ОКБ, ТКБ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ», Тамбовская область, Моршанский район, пос.Устьинский, ул.МСО д.1а.

Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина № 55290; Тамбовская область, Моршанский район, пос.Молодежный.

Код пробы (образца) 1.2.17.1163.Д

Изготовитель: - **Дата изготовления: -** **Срок хранения: -**

Величина партии: -

Вид упаковки: стеклянная емкость, ПЭТ емкость

НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012 , ГОСТ 31861-2012.

Условия транспортировки: автотранспортом, в термоконтейнере с хладоэлементами

Условия хранения при отборе: не хранилась

Дополнительные сведения: заявление № 366 от 02.05.2017г., ид.номер заявки 200.2.17

Лицо, ответственное за оформление данного протокола С.Н.Котельникова .
подпись Ф.И.О.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы) **1.17.1163.Д**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Регистрационный №	Дата выполнения (окончания) исследования	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность метода ±Δ/±δ (при P=0,95)	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения	НД на методы
1	2	3	4	5	6	7	8
267	11.05.17	Цветность	4,66	1,40	20(35)	градусы	ГОСТ 31868-2012
	11.05.17	Мутность	1,17	0,23	2,6(3,5)	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	11.05.17	Аммиак (по азоту)	<0,04*	-	2	мг/дм^3(л)	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10
	11.05.17	Нитрит- ион	<0,02*	-	3	мг/дм^3(л)	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
	11.05.17	Нитрат- ион	<0,1*	-	45	мг/дм^3(л)	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
	11.05.17	Общая жесткость	7,55	1,13	7 (10)	^{0}Ж	ГОСТ 31954-2012
	11.05.17	Хлориды	25,23	3,78	350	мг/дм^3(л)	ГОСТ 4245-72
	11.05.17	Железо	2,10	0,52	0,3(1,0)	мг/дм^3(л)	ГОСТ 4011-72

*- не обнаружено в пределах чувствительности метода

Используемое оборудование:
1. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, № 53ВИ1738, 2016 г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Кулюкина О.Г.	

Дата выдачи результата: **15.05.17**

ФИО химика-эксперта: Кулюкина О.Г.

Код образца (пробы): **2.17.1163.Д**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	Используемое оборудование
1	2	3	4	5	6	7
3888	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	Прибор вакуумного фильтрования зав.№ 2039, 2005 г.в. Термостат суховоздушный электрический ТС-80 зав.№ 1623, 1970 г.в. Термостат электрический суховоздушный ТС-80М, зав. № 5530, 1982 г.в. Микроскоп "Микромед-1",вар. 2-20, зав. № 736188, 2007 г.в.
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл		
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл		

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Гудкова В.Д.	
Фельдшер-лаборант	Бородина Т.В.	

Дата выдачи: 15.05.2017 г.

Ф.И.О. заведующего лабораторией Гудкова В.Д. Подпись .....