ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В Г. МОРШАНСКЕ, МОРШАНСКОМ, ПИЧАЕВСКОМ И СОСНОВСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Заводская, 29а; Тел: 8 (47533) 4-39-81
ОКПО 71258469 ОГРН 1056882298901
ИНН/КПП 6829012023/ 682901001

Номер аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.510689
Дата начала действия: 25.03.2014г.
Дата окончания действия: 25.03.2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
Нечаева О.Ю (Вишнякова И.В.)
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1183

от «19» мая 2017 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая.

НД на продукцию: -

Заказчик: ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ», Тамбовская область, Моршанский район, пос.Устьинский, ул.МСО д.1а.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.05.2017 г 11ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.05.2017 г 13ч. 20 мин.

Цель отбора: цветность, мутность, аммиак, нитрит-ион, нитрат-ион, общая жесткость, общая жесткость, хлориды, железо, ОМЧ, ОКБ, ТКБ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ», Тамбовская область, Моршанский район, пос.Устьинский, ул.МСО д.1а.

Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина № 7678; Тамбовская область, Моршанский район, пос.Пригородный, ул.Молодежная.

Код пробы (образца) 1.2.17.1183.Д

Изготовитель: - **Дата изготовления: -** **Срок хранения: -**

Величина партии: -

Вид упаковки: стеклянная емкость, ПЭТ емкость

НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012 , ГОСТ 31861-2012.

Условия транспортировки: автотранспортом, в термоконтейнере с хладоэлементами

Условия хранения при отборе: не хранилась

Дополнительные сведения: заявление № 366 от 02.05.2017г., ид.номер заявки 200.2.17

Лицо, ответственное за оформление данного протокола С.Н.Котельникова .
подпись Ф.И.О.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы) **1.17.1183.Д**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Регистрационный №	Дата выполнения (окончания) исследования	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность метода ±Δ/±δ (при P=0,95)	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения	НД на методы
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
275	12.05.17	Цветность	6,93	2,08	20(35)	градусы	ГОСТ 31868-2012
	12.05.17	Мутность	2,06	0,41	2,6(3,5)	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	12.05.17	Аммиак (по азоту)	<0,04*	-	2	мг/дм^3(л)	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10
	12.05.17	Нитрит- ион	<0,02*	-	3	мг/дм^3(л)	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
	12.05.17	Нитрат- ион	<0,1*	-	45	мг/дм^3(л)	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
	12.05.17	Общая жесткость	7,58	1,14	7 (10)	^{o}Ж	ГОСТ 31954-2012
	12.05.17	Хлориды	181,83	27,27	350	мг/дм^3(л)	ГОСТ 4245-72
	12.05.17	Железо	0,63	0,16	0,3(1,0)	мг/дм^3(л)	ГОСТ 4011-72

*- не обнаружено в пределах чувствительности метода

Используемое оборудование:
1. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, № 53ВИ1738, 2016 г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Кулюкина О.Г.	

Дата выдачи результата: **19.05.17**

ФИО химика-эксперта: Кулюкина О.Г.

Общее количество страниц 3 страница 2

Код образца (пробы): **2.17.1183.Д**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	Используемое оборудование
1	2	3	4	5	6	7
3908	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	Прибор вакуумного фильтрования зав.№ 2039, 2005 г.в. Термостат суховоздушный электрический ТС-80 зав.№ 1623, 1970 г.в. Термостат электрический суховоздушный ТС-80М, зав. № 5530, 1982 г.в. Микроскоп "Микромед-1",вар. 2-20, зав. № 736188, 2007 г.в.
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл		
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл		

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Гудкова В.Д.	
Фельдшер-лаборант	Бородина Т.В.	

Дата выдачи: 15.05.2017 г.

Ф.И.О. заведующего лабораторией Гудкова В.Д. Подпись .....

общее количество страниц 3 : страница 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В Г. МОРШАНСКЕ, МОРШАНСКОМ, ПИЧАЕВСКОМ И СОСНОВСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Заводская, 29а; Тел: 8 (47533) 4-39-81
ОКПО 71258469 ОГРН 1056882298901
ИНН/КПП 6829012023/ 682901001

Номер аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.510689
Дата начала действия: 25.03.2014г.
Дата окончания действия: 25.03.2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
Нечаева О.Ю (Вишнякова И.В.)
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1332

от «26» мая 2017 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая.

НД на продукцию: -

Заказчик: ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ», Тамбовская область, Моршанский район, пос.Устьинский, ул.МСО д.1а.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.05.2017 г 11ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.05.2017 г 11ч. 30 мин.

Цель отбора: запах, привкус, водородный показатель, окисляемость перманганатная, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), сульфаты, медь, молибден, фтор, алюминий, марганец, йод, ПАВ, кальций, магний, цианиды, фенольный индекс, серебро, кадмий, свинец.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ», Тамбовская область, Моршанский район, пос.Устьинский, ул.МСО д.1а.

Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина № 7678; Тамбовская область, Моршанский район, пос.Пригородный, ул.Молодежная.

Код пробы (образца) 1.17.1332.Д

Изготовитель: - **Дата изготовления: -** **Срок хранения: -**

Величина партии: -

Вид упаковки: ПЭТ емкость

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012.

Условия транспортировки: автотранспортом, в термоконтейнере с хладоэлементами

Условия хранения при отборе: не хранилась

Дополнительные сведения: заявление № 631 от 22.05.2017г., ид.номер заявки 244.2.17

Лицо, ответственное за оформление данного протокола С.Н.Котельникова .
подпись Ф.И.О.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы) **1.17.1332.Д**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Регистрационный №	Дата выполнения (окончания) исследования	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность метода ±Δ/±δ (при P=0,95)	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения	НД на методы
1	2	3	4	5	6	7	8
323	22.05.17	Запах при 20°С	0	-	2	баллы	ГОСТ 3351-74
	22.05.17	Запах при 60°С	1	-	2	баллы	ГОСТ 3351-74
	22.05.17	Привкус	1	-	2	баллы	ГОСТ 3351-74
	22.05.17	Водородный показатель	7,39	0,20	6--9	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	22.05.17	Окисляемость перманганатная	1,00	0,20	5,0	мгО/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
	22.05.17	Общая жесткость	8,75	1,31	7(10)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
	22.05.17	Общая минерализация (сухой остаток)	919,00	91,90	1000	мг/дм^3(л)	ГОСТ 18164-72
	22.05.17	Сульфаты	130,80	19,62	500	мг/дм^3(л)	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
	22.05.17	Медь	<0,02*	-	1	мг/дм^3(л)	ГОСТ 4388-72
	22.05.17	Молибден	<0,003*	-	0,25	мг/дм^3(л)	ГОСТ 18306-72
	22.05.17	Мышьяк	<0,005*	-	0,05	мг/дм3(л)	ГОСТ 4152-89
	22.05.17	Фтор	0,52	0,08	1,5	мг/дм^3(л)	ГОСТ 4386-89
	22.05.17	Алюминий	<0,02*	-	0,5	мг/дм^3(л)	ГОСТ 18165-89
	22.05.17	Марганец	<0,01*	-	0,1	мг/дм^3(л)	ГОСТ 4974-72
	22.05.17	Йод	<0,1*	-	0,125	мг/дм^3(л)	МУК 4.1.747-99
	22.05.17	ПАВ	<0,015*	-	0,5	мг/дм^3(л)	ГОСТ 31857-2012
	22.05.17	Кальций	80,16	6,41	-	мг/дм^3(л)	ПНД Ф 14.1:2.95-97
	22.05.17	Магний	59,85	-	-	мг/дм^3(л)	расчетный метод
	22.05.17	Цианиды	<0,01*	-	0,035	мг/дм^3(л)	ГОСТ 31863-2012
	22.05.17	Фенольный индекс	<0,002*	-	0,25	мг/дм^3(л)	РД 52.24.488-2006
	22.05.17	Серебро	<0,005*	-	0,05	мг/дм^3(л)	ГОСТ 18293-72
	23.05.17	Кадмий	<0,0002*	-	0,001	мг/дм^3(л)	МУ 31-03/04
	23.05.17	Свинец	<0,0002*	-	0,03	мг/дм^3(л)	МУ 31-03/04

*- не обнаружено в пределах чувствительности данного метода

Используемое оборудование:
1. pH-метр милливольтный pH- 410, № 6686, 2008 г.
2. Весы лабораторные ВЛ-224В Зав.№ С-44.023, 2014 г.
3. Анализатор вольтамперометриче ский ТА-LaB, Зав.№011, 2011 г.
4. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, № 53ВИ1738, 2016 г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Кулюкина О.Г.	

Дата выдачи результата: **25.05.17**

Ф.И.О. Химика-эксперта: КулюкинаО.Г.

Подпись

Общее количество страниц 2 страница 2