ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В Г. МОРШАНСКЕ, МОРШАНСКОМ, ПИЧАЕВСКОМ И СОСНОВСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Заводская, 29а; Тел: 8 (47533) 4-39-81
ОКПО 71258469 ОГРН 1056882298901
ИНН/КПП 6829012023/ 682901001

Номер аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.510689
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.08.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
Нечаева О.Ю (Вишнякова И.В.)
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1215

от «11» апреля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

НД на продукцию: -

Заказчик: ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ», Тамбовская область, Моршанский район, пос.УСтьинский, ул.МСО д.1а.

Дата и время отбора пробы (образца): 09.04.2018 г 11 ч.45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 09.04.2018 г 12 ч. 30 мин.

Цель отбора: цветность, мутность, водородный показатель, окисляемость перманганатная, общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), железо, ПАВ, фенольный индекс, ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ», Тамбовская область, Моршанский район, пос.УСтьинский, ул.МСО д.1а.

Объект, где производился отбор пробы (образца): Артскважина № 7678 а, Тамбовская область, Моршанский район, пос.Пригородный, ул.Молодежная д.20.

Код пробы (образца) 1.2.18.1215.Д

Изготовитель: - **Дата изготовления: -** **Срок хранения: -**

Величина партии: - **Вид упаковки:** стеклянные емкости.

НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-12.

Условия транспортировки: автотранспортом , в термоконтейнере с хладоэлементами

Условия хранения при отборе: не хранилась

Дополнительные сведения: по заявлению № 241 от 13.03.2018г., ид. номер 139.2.18.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола С.Н.Котельникова .
подпись Ф.И.О.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы) **1.18.1215.Д**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Регистрационный №	Дата выполнения (окончания) исследования	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность метода ±Δ/±δ (при P=0,95)	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения	НД на методы
1	2	3	4	5	6	7	8
293	09.04.18	Цветность	4,66	1,40	20 (35)	градусы	ГОСТ 31868-2012
	09.04.18	Мутность	2,65	0,53	2,6 (3,5)	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	09.04.18	Водородный показатель	7,75	0,20	6--9	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	09.04.18	Окисляемость перманганатная	2,28	0,46	5,0	мгО/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
	09.04.18	Общая жесткость	5,23	0,78	7(10)	^{0}Ж	ГОСТ 31954-2012
	09.04.18	Общая минерализация (сухой остаток)	656,40	65,64	1000	мг/дм^3(л)	ГОСТ 18164-72
	09.04.18	Железо	0,39	0,10	0,3 (1,0)	мг/дм^3(л)	ГОСТ 4011-72
	09.04.18	ПАВ	<0,015*	-	0,5	мг/дм^3(л)	ГОСТ 31857-2012
	09.04.18	Фенольный индекс	<0,002*	-	0,25	мг/дм^3(л)	РД 52.24.488-2006

*- не обнаружено в пределах чувствительности данного метода

Используемое оборудование:
1. pH-метр милливольтный pH- 410, № 6686, 2008 г.
2. Весы лабораторные ВЛ-224В Зав.№ С-44.023, 2014 г.
3. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, № 53ВИ1738, 2016 г.
4.Шкаф сушильный электрический прямоугольный ШС-40М, зав.№ 616, 1970г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Мазонова О.Г.	

Дата выдачи результата: **11.04.18**

Ф.И.О. Химика-эксперта:Мазонова О.Г. Подпись

Общее количество страниц 3 страница 2

Код образца (пробы): **2.18.1215.Д**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	Используемое оборудование
1	2	3	4	5	6	7
3876	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	Прибор вакуумного фильтрования зав.№ 2039, 2005 г.в. Термостат суховоздушный электрический ТС-80 зав.№ 1623, 1970 г.в. Термостат электрический суховоздушный ТС-80М, зав. № 5530, 1982 г.в. Микроскоп "Микромед-1",вар. 2-20, зав. № 736188, 2007 г.в.
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл		
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл		

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Гудкова В.Д.	
Фельдшер-лаборант	Бородина Т.В.	

Дата выдачи: 10.04.2018 г.

Ф.И.О. заведующего лабораторией Гудкова В.Д. Подпись .....

общее количество страниц 3 : страница 3