



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Орган инспекции**

Юридический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37, ОКПО 71258469, ОГРН 1056882298901, ИНН 6829012023

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах

Фактический адрес: 393950 г. Моршанск Тамбовской области, ул. Заводская, 29а, тел: 8-475-33-4-39-81 E-mail: morshansk\_cge@68.rospotrebnadzor.ru

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ**

**№ RA.RU.710096**

**Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 октября 2015г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах

С.А.Климова

«25» апреля 2018г.

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений, полученных на объекте: артезианская скважина ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ», расположенном по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье, ул. Молодежная в районе дома №5.

№ 260.ГО.2

от «25» апреля 2018г.

Мною, заведующей ОСЭО, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах (далее Филиал) Ланкиной Натальей Максимовной в соответствии с заявлением директора ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ» Хозяинова А.А. (вх. № 458 от 24.04.2018 г.), идентификационный номер заявки 249.2.18 проведено рассмотрение и гигиеническая оценка соответствия результатов лабораторных исследований, испытаний, полученных на объекте: артезианская скважина ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ», расположенном по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье, ул. Молодежная в районе дома №5 на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**На экспертизу представлены:**

1. Заявление на оказание услуг № 458 от 24.04.2018 г.;
  2. Акт отбора проб (образцов) № 383 от 24.04.2018 г.;
  3. Протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра (далее ИЛЦ) Филиала (номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510689):
- № 1427 от 25.04.2018г. - вода питьевая из артезианской скважины, расположенной по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье, ул. Молодежная в районе дома №5.

**В ходе проведения гигиенической оценки установлено следующее:**

В соответствии с заявлением № 458 на лабораторные исследования от 24.04.2018г., мастером ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ» Хозяиновым А.С. с использованием необходимых технических средств произведен отбор проб (образцов). Пробу питьевой воды приняла и оформила акт отбора проб (образца) помощник врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах Котельникова С.Н. Отобранный образец опломбирован и вместе с актом отбора пробы (образца) передан в отделение кодирования для доставки проб в ИЛЦ Филиала.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	страница: 1
ЭЗ № 260.ГО.2 Подпись лица, уполномоченного на инспекцию:	страниц 2

Доставка пробы (образца) в ИЛЦ производилась автотранспортом, в условиях, исключающих возможность изменения свойств пробы (образца), способных повлиять на качество результатов исследования, проба (образец) доставлялась в контейнере, время доставки не более 2 часов после отбора пробы (образца). Информации по несоответствию и отклонению образца от требуемых условий при отборе и доставке не зафиксировано.

**На гигиеническую оценку представлены следующие проведенные результаты лабораторных исследований и испытаний:**

**- в пробе воды питьевой из артезианской скважины, расположенной по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с.Устье, ул.Молодежная в районе дома №5.**

микробиологические показатели:

-ОМЧ– 1 КОЕ/мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/мл;

-ОКБ – не обнаружены, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100 мл,

-ТКБ не обнаружены, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100 мл,

-санитарно-химические показатели:

-цветность  $7,16 \pm 2,15$  градуса, при гигиеническом нормативе 20 (35)градусов,

-мутность  $1,45 \pm 0,29$  ЕМФ, при гигиеническом нормативе 2,6 (3,5) ЕМФ.

-общая жесткость  $5,03 \pm 0,75$  Ж, при гигиеническом нормативе 7<sup>0</sup> (10) Ж,

-железо  $0,18 \pm 0,04$  мг/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 0,3 (1) мг/дм<sup>3</sup>.

**Выводы:**

- в соответствии с п.4. ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» проба питьевой воды из артезианской скважины по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Эксперт предупрежден о юридической ответственности за дачу недостоверного заключения и несет административную ответственность по ст.17.9 КоАП РФ

Заведующая ОСЭО, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области"  
в городе Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском  
районах

 Ланкина Н.М.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	страница:2
ЭЗ № 260.ГО.2 Подпись лица, уполномоченного на инспекцию:	страниц 2